

КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
Његошева бр.1. Шамац

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 288/16
Дана, 21.04.2016. године

На основу члана 20. Закона о комуналним дјелатностима (Сл. гласник РС бр. 124/11), те члана 37., става 1., тачке 5. Статута КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац, бр. 177/08 пречишћени текст од 22.12.2011. године, Надзорни одбор на свој 13. редовној сједници, дана 21.04.2016. године донио је

ОДЛУКУ

о начину прикључења кућних прикључака на водоводну мрежу у приградским насељима
Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина

Члан 1.

Опште и техничке услове за прикључење прописује КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац.

Члан 2.

Да би остварио нови водоводни прикључак будући корисник мора поднijети Захтјев за прикључење.

Захтјев се подноси на унифицираном обрасцу у техничкој служби Предузећа.

Члан 3.

Прије извођења радова на новом прикључку претходи потписивање Уговора о испоруци воде.

Члан 4.

Након потписивања Уговора и изласка на терен, те давања упутства од стране овлаштених представника Водовода, будући корисник обавезан је извршити потребне припреме за израду прикључка (ископ канала,ископ радне јаме,ископ земље и бетонирање водомјерног окна), како би радници Водовода могли приступити монтажи прикључка.

Члан 5.

Приликом извођења припремних радова, корисник је, између осталог, дужан да изврши ископ рова за водоводну цијев од прикључног мјеста до водомјерног шахта. Дубина рова не смје бити мања од 80 цм.

Члан 6.

Корисник је дужан да изврши ископ радне јаме димензија 1,0 x 1,0 м око водоводне цијеви на мјесту прикључења кућног прикључка на централни водоводни систем. Дубина радне јаме зависи од дубине на којој се налази водоводна цијев на коју се корисник прикључује. Радна јама треба да буде дубља 20 цм од дубине водоводне цијеви, тако да цијев буде доступна у свом пуном обиму за монтажу прикључне огрилице. Након завршетка монтаже прикључка од стране радника Водовода, корисник је дужан да изврши затрпавање ровова и радне јаме.

Члан 7.

Приликом извођења радова, корисник је дужан да, према упутствима радника Водовода, направи бетонски или зидани водомјерни шахт са поклоцем од ребрастог лима.

Унутрашње димензије водомјерног шахта не смију бити мање од 100 x 100 цм или пречника фи 100 цм.

Члан 8.

Локацију водомјерног шахта одређује комунално предузеће.

Члан 9.

Корисник плаћа новчану накнаду за монтажне радове у износу од 390,00 КМ и прикључну таксу у износу од 200,00 КМ све са урачунатим ПДВ-ом (17%).

Приликом потписивања Уговора корисник је дужан да уплати 50% трошкова, односно 295,00 КМ са ПДВ, на основу предрачуна комуналног предузећа, а другу половину од 295,00 КМ са ПДВ-ом у 12 једнаких рата које ће бити плаћене уз мјесечне рачуне за утрошену воду.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу након што СО-е Шамац на исту да своју сагласност.

Достављено:

1. Скупштина општине Шамац
2. Надзорни одбор
3. a/a

Предсједник Надзорног одбора

Слободан Челиковић, проф.



Slobodan Celicovic